

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718  
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"  
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77  
е-mail: info@ssk-group.su  
сайт: ssk-group.su  
Р/СЧ 40702810529170001612  
Филиал "Нижегородский" АО "Альфа-Банк",  
ИНН 7728168971, БИК 042202824  
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

**А К Т**  
**периодической проверки вентиляционных каналов МКД**

« 22 » мая 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:

- ◆ Расяев Д.В., чистильщик, удостоверение № 059-19 от 21.02.2019г.,
- ◆ Герасимов М.А., чистильщик, удостоверение № 071-19 от 29.03.2019г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Выставочная 45»,  
Позднякова Нина Ивановна

Произвели теле инспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:  
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 45

с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м/с и выше. Все замеры производятся Анемометром Testo 410-1, свидетельство о поверке № СП 2152324, состояние самого канала оценивается методом теле инспекции.

При периодической проверке установлено:

◆ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей эксплуатации.  
Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.



  
\_\_\_\_\_ Расяев Д.В.

  
\_\_\_\_\_ Герасимов М.А.

  
\_\_\_\_\_ Позднякова Н. И.

представитель Заказчика

Акт зарегистрирован под номером: 1\02\19\БТ



Акт выполненных работ  
№ 1\02\19\БТ от 22 мая 2019

Исполнитель: ООО "СервисСтройКомплект" ИНН 5835125432

Заказчик: ТСЖ "ВЫСТАВОЧНАЯ 45" ИНН 2617014085

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Проверка вентиляционных каналов, на объекте Заказчика, жилой многоквартирный дом, расположенный по адресу: Ставропольский край, р-н. Петровский, г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 45, с выдачей акта проверки ДВК, согласно Приложения 1 к договору подряда № 02\19\БТ от 17.04.2019г.	1	шт.	8840.00	8840.00

Итого к оплате: 8840.00  
В том числе НДС: Без НДС

Общая стоимость выполненных работ, оказанных услуг: Восемь тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек.

Заказчик не имеет претензий по срокам, качеству и объему товаров и услуг.

Исполнитель: ООО "СервисСтройКомплект"

Заказчик: ТСЖ "ВЫСТАВОЧНАЯ 45"



Генеральный Директор  
Трегубов С.А.  
расшифровка подписи



Ликвидатор  
Позднякова Н.И.  
расшифровка подписи

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718  
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"  
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77  
е-mail: info@ssk-group.su  
сайт: ssk-group.su  
Р/СЧ 40702810529170001612  
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",  
ИНН 7728168971, БИК 042202824  
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

## А К Т периодической проверки вентиляционных каналов МКД

« 25 » сентября 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:

- ♦ Расяев Д.В., чистильщик, удостоверение № 059-19 от 21.02.2019г.,
- ♦ Герасимов М.А., чистильщик, удостоверение № 071-19 от 29.03.2019г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Выставочная 45»,  
Позднякова Нина Ивановна

Произвели теле инспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:  
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 45

с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м./с и выше. Все замеры производятся Анемометром Testo 410-1, свидетельство о поверке № СП 2152324, состояние самого канала оценивается методом теле инспекции.

При периодической проверке установлено:

♦ Вентиляционные каналы в указанном адресе (Приложение) для дальнейшей эксплуатации. Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

Подписи:



*Расяев*

Расяев Д.В.

*Герасимов*

Герасимов М.А.

Позднякова Н. И.

представитель Заказчика

Акт зарегистрирован под номером: 2\02\19\БТ

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«СервисСтройКомплект»



ИНН 5835125432 КПП 583501001 ОГРН 1175835015718  
Адрес: 440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11А, литер "Ч"  
тел.: +7 (8412) 25 - 91 - 77  
e-mail: info@ssk-group.su  
сайт: ssk-group.su  
Р/СЧ 40702810529170001612  
Филиал "Нижегородский" АО "АЛЬФА-БАНК",  
ИНН 7728168971, БИК 042202824  
К/СЧ 30101810200000000824 в Волго-Вятское ГУ Банка России.

## А К Т периодической проверки вентиляционных каналов МКД

« 20 » декабря 2019 года

Мы, нижеподписавшиеся представители ООО «СервисСтройКомплект»:

- ♦ Расяев Д.В., чистильщик, удостоверение № 059-19 от 21.02.2019г.,
- ♦ Герасимов М.А., чистильщик, удостоверение № 071-19 от 29.03.2019г.,

В присутствии представителя заказчика ТСЖ «Выставочная 45»,  
Позднякова Нина Ивановна

Произвели теле инспекцию и замеры скорости удаления отработанного воздуха по адресу:  
г. Светлоград, пл. Выставочная, д. 45

с целью установления пригодности к эксплуатации, вентиляционные каналы пригодны для пользования при скорости проходящего потока воздуха 0,1 м/с и выше. Все замеры производятся Анемометром Testo 410-1, свидетельство о поверке № СП 2152324, состояние самого канала оценивается методом теле инспекции.

При периодической проверке установлено:

♦ Вентиляционные каналы в указанном адресе пригодны для дальнейшей эксплуатации. Следующая проверка должна пройти не позднее сроков, указанных в регламентирующих документах.

Подписи



*Расяев*

Расяев Д.В.

*Герасимов*

Герасимов М.А.

Позднякова Н. И.

представитель Заказчика

Акт зарегистрирован под номером: 3\02\19\БТ